

ПРЕДПИСАНИЕ № 97/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №156 ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»,
директор Уварова Ирина Григорьевна**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 07 июля 2021 года № 97
и положений Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 15.07.2021 года по 27.07.2021 года
проведена плановая / выездная проверка:

*Заместитель главного государственного инспектора по Лесозаводскому городскому округу по пожарному
надзору Кондратенко Степан Сергеевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №156 ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»,
г. Лесозаводск, ул. Паровозная, д. 1**

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директор Уварова Ирина Григорьевна*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>При эксплуатации в МОБУ СОШ № 156 ЛГО, по адресу: г. Лесозаводск, ул. Паровозная, д. 1 средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке. Система пожарной сигнализации и СОУЭ устарела и не соответствует</i>	<i>ст. 83, ст. 91, ст. 103 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"</i>	27.07.2022	

	нормативным документам по пожарной безопасности, эксплуатируется сверх установленного срока службы. (г. Лесозаводск, ул. Паровозная, д. 1)			
2	В здании школы отсутствует эвакуационное освещение которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (г. Лесозаводск, ул. Паровозная, д. 1)	ч. 1 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 37 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	27.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора по Лесозаводскому городскому округу по пожарному надзору

Кондратенко Степан Сергеевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 27 " июля 2021 г.



(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

Уварова
(подпись)

" 27 " 07 2021 г.

директор Уварова Ирина Григорьевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору